

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - **INSTALACJE SANITARNE**

FORMULARZ DO ZADAWANIA PYTAŃ W POSTĘPOWANIU

Rozbiórka i budowa budynku D**Treść pytania 9:**

Prosimy o przekazanie listy kablowej dla układów chłodniczych WL1, WL2, WL3 oraz CT+Pc dla poszczególnych sterowników zgodnie z projektem WL_6, WL_8, WL_9,

Odpowiedź do pytania 9:**Data udzielenia odpowiedzi**

Zgodnie z pkt. opisu technicznego 6.1.1. Instalacja wody lodowej i pomp ciepła wskazane systemy układów chłodniczych ozn. WL1, WL2, WL3 będą dostarczone z automatyką producenta. Wybrany producent systemu powinien dostarczyć listę kablową na etapie sporządzania dokumentacji warsztatowej.

W zakresie systemu BMS jest monitoring oraz sterowanie w/w układów poprzez interfejs komunikacyjny BACnet IP.

Uwagi dodatkowe:

Data:

Podpis: