



Stołeczny Zarząd Infrastruktury

wz. Szef Zarządu

płk Sebastian Czajkowski

SZI-SZP.2612.29.2025

Warszawa, 10 grudnia 2025 r.

Informacja na stronę internetową

dotyczy: przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – Sprawa 32/01828/2025

Działając na podstawie ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego 01828: **Budowa infrastruktury paliwowej oraz magazynowej na potrzeby 1. Warszawskiej Brygady Pancernej**), informuję:

Pytanie nr 17

Dot. wykazu urządzeń i materiałów – branża sanitarna– zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Wykazu urządzeń i materiałów z zakresu sieci sanitarnych tj. prosimy o podanie parametrów urządzeń typu pompownia ścieków, separatory, komora wodomierzowa, system odwodnienia , skrzynki rozsączające itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podstawowe parametry techniczne urządzeń zawarte są w opisie do projektu wykonawczego branży sanitarnej. Zamawiający udostępnia karty doborowe elementów sanitarnych od przykładowych producentów – plik pn.: „01828_KARTY DOBOROWE.zip”.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania instalacji paliwowej z systemu Brugg FSR na inne rozwiązanie np. rurociąg spawany, rurociąg PE itd.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany technologii wykonania instalacji paliwowej z systemu Brugg FSR na inne rozwiązanie. Rura Bezpieczeństwa FLEXWELL® FSR firmy BRUGG jest giętkim, dwuściennym systemem rurowym przeznaczonym do podziemnego i naziemnego przesyłania mediów palnych i niebezpiecznych dla środowiska.

System jest znany i powszechnie stosowany w instalacjach paliwowych jako system zapewniający najwyższe bezpieczeństwo i to zarówno ekologiczne jak i funkcjonowania instalacji. Umożliwia on wykonanie połączeń rurowych w jednym odcinku bez jakichkolwiek łącznych na trasie czego nie oferuje dowolny inny system rur sztywnych. Ilość czynności montażowych i kontrolnych na budowie zostaje zminimalizowana, przy czym możliwe jest wybranie dowolnej trasy układania jak i omijanie przeszkód. Przy czym zapewniona jest długa żywotność instalacji ze względu na to, że zarówno rura wewnętrzna jak i zewnętrzna wykonane są z najwyższej jakości nierdzewnej stali chromowo-niklowej. System Rur Bezpieczeństwa FLEXWELL® jako jedyny posiada certyfikowany łącznie z rurami własny system kontroli szczelności umożliwiający ciągłe nadzorowanie prawidłowości pracy instalacji.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza montaż rurociągów BRUGG przez firmę nie posiadającą stosownych uprawnień do montażu ww. systemu rurowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się wykonywania czynności montażowych rurociągów FLEXWELL® FSR firmy BRUGG przez firmy nie posiadające stosownych uprawnień. Wynika to z ogólnych przepisów obowiązujących na terenie EU jak:

- DIN EN 1090-1 Zertifizierung (oznaczanie znakiem CE WPK);
- dopuszczenie DIBt dla rur specjalnych;
- procedura odbioru TÜV dla urządzeń związanych z bezpieczeństwem.

Pytanie nr 22

Prosimy o doprecyzowanie daty początkowej obowiązywania zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej/poręczenia funduszu tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za Wady (usterki) oraz Wady Istotne. Zgodnie z zapisami w par. 14 ust. 2 ma zostać wniesione nie później niż do dnia zawarcia umowy czy „data wniesienie” równa jest „ze startem daty obowiązywania”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa daty początkowej obowiązywania zabezpieczenia, treść dokumentu ustala Wykonawca z Gwarantem/Poręczycielem. Zamawiający określa najpóźniejszą dopuszczalną datę początkową obowiązywania zabezpieczenia, tj. w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym zabezpieczenie już obowiązuje.

Pytanie nr 23

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zabezpieczenia udzielonej zaliczki gwarancją ubezpieczeniową zwrotu zaliczki jej termin obowiązywania ma zostać wydłużony o określony w umowie termin zwrotu zabezpieczenia tj. dodatkowe 30 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z §8 ust. 4 wzoru umowy, Zamawiający udzieli Zaliczki pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz ze 100% zabezpieczeniem wartości udzielonej zaliczki, z terminem ważności 40 dni kalendarzowych dłuższym od planowanego terminu realizacji zaliczkowanych robót budowlanych, określonych w harmonogramie rozliczenia zaliczki.

Pytanie nr 28

Mając na uwadze przygotowanie rzetelnej, satysfakcjonującej Zamawiającego jakościowo i cenowo oferty cenowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.01.2026 r.

Na dzień dzisiejszy, nadal oczekujemy na otrzymanie Dokumentacji projektowej o statusie Zastrzeżona.

Ponadto, z zaproponowanego przez Państwa czasu na przygotowanie oferty, tj. do dnia 7 stycznia 2026 roku, musimy wyłączyć okres świąteczny i noworoczny, w którym to okresie kontakt z dostawcami materiałów i urządzeń jest praktycznie niemożliwy. Dla większości firm dostarczających materiały i urządzenia jest to okres inwentaryzacji i remanentów, dla dostawców zachodnich ze strefy Euro jest to okres urlopowy - wolny od pracy.

Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert z dnia 07.01.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 16.01.2026 r. do godz. 08:00:00.

Termin otwarcia ofert z dnia 07.01.2026 r. godz. 08:15 na dzień 16.01.2026 r. o godz. 08:15.


Termin składania wadium z dnia 07.01.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 16.01.2026 r. do godz. 08:00:00.

Termin związania ofertą z dnia 06.04.2026 r. na dzień 15.04.2026 r.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego 01828: *Budowa infrastruktury paliwowej oraz magazynowej na potrzeby 1. Warszawskiej Brygady Pancерnej – Sprawa 32/01828/2025.*

ZASTĘPCA SZEFA
STOŁECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY



plk mgr inż. Sebastian CZAJKOWSKI

Załączniki – w pliku

1. Załącznik nr 1 – karty doborowe

Marzena Banasiak
tel. 261 849 175
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156
szi@ron.mil.pl
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa